

Prudnik dn. 2007-01-10

Julian Serafin
Radny Rady Miejskiej
w Prudniku

10. 01. 2007
RADA MIEJSKA
w Prudniku

WNIOSEK - do Pana Burmistrza Prudnika
mgr inż. Franciszka Fejdycha

Wnioskuje o podjecie czynności zmierzających wprowadzenia do realizacji zadania dotyczącego **kompleksowej przebudowy pasa drogi** położonej wzdłuż budynku przy ul Sowińskiego 6-16 w Prudniku wraz z zabudowana pod nią infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacyjnej.

Stan techniczny drogi oraz zabudowana w niej instalacja kanalizacyjna jest zła i wymaga pilnej naprawy. Temat wielokrotnie poruszany przeze mnie oraz innych radnych (w tym Pana Hawrona) na sesji Rady oraz Komisji Budownictwa.

DROGA:

1. Wykonana z betonowych ośmiokątnych elementów w wyniku złego zagęszczenia podłoża, wieloletniego bo ponad 30 letniego użytkowania oraz częstych awarii instalacji kanalizacyjnej jest w bardzo złym stanie technicznym – liczne nierówności, dziury itp.

Propozycja rozwiązania: dokonać przełożenia betonowych elementów drogi.

2. Brak chodników – ruch pieszy odbywa się wyłącznie drogą o dość dużym nasileniu ruchu.

Propozycja rozwiązania: Istnieje możliwość wykonania chodnika o szerokości około 1,5 m - wzdłuż budynku wraz z wykonaniem wejść do poszczególnych klatek schodowych.

3. Brak miejsc parkowania samochodów

Propozycja rozwiązania: Wykonanie zatok na parkowanie samochodów na istniejącym lecz zaniedbanym terenie zielonym.

INSTALACJA KANALIZACYJNA:

1. Zły stan techniczny przyłączy kanalizacyjnych jest prawdopodobnie wynikiem licznych pęknięć i załamania rur kamionkowych.

2. Zastosowane przy budowie budynku przekroje nie są zgodne z zapisami w projekcie technicznym oraz z obowiązującymi warunkami technicznymi (informacja uzyskana w ZWiK Prudnik) :

- średnica rurociągu wynosi \varnothing 150 – minimalna \varnothing 200,

- bezpośrednie podłączenia do budynku \varnothing 100 – minimalna \varnothing 150.

3. Zły stan techniczny w/w instalacji powoduje, że jest ona często zatykana są wskutek czego dochodzi do :

-Napływu wody i ścieków do piwnic,

-Podmakania ścian budynku,

-Podmywania i naruszenia struktury podbudowy ulicy biegnącej wzdłuż budynku (liczne nierówności i zapadnięcia betonowych elementów, z których wykonana jest droga)

Propozycja rozwiązania: przed przełożeniem drogi dokonać wymiany instalacji kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przekrojami

Prudnik 2007-01-29

Or. II.0057/W/4/2007

Radny Rady Miejskiej

Pan Julian Serafin

W odpowiedzi na Pana wniosek dotyczący remontu ulicy Słowiańskiej, informuję co następuje:

1. Ulica Słowiańska posiada utwardzoną nawierzchnię drogi w odróżnieniu od innych ulic w naszym mieście, vide: osiedle Zacisze lub Monte Cassino.
2. O kolejności remontów i budowy dróg będą decydowały czynniki obiektywne, które przedstawię przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do konkretnych inwestycji. Sprawy te będą rozstrzygane z komisjami Rady Miejskiej.
3. Nie jest dla mnie argumentem fakt, że wykonanie tej drogi obiecał wykonać były Burmistrz, gdyż należałoby uwzględnić w jakim momencie te obietnice były składane i pod czyją presją.

Reasumując stwierdzam, że o realizacji zadań będą decydowały obiektywne przesłanki, a nie złożone w przeszłości obietnice.

BURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Fejdych